

#### AVK-A DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts	Revīzija
SM-1	Vispārīgie rādītāji	B.M.	A4	0
SM-2	Katlu telpas plāns un tā griezumī	1:100	A3	0
SM-3	Siltuma apsaistes shēma	B:M	A2	0

#### IS saraksts


Lapa	Nosaukums	Piezīmes
IS-SM	Iekārtu, konstrukciju un būvuzstrādājumu kopsavilkums	

#### IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS

	Nosaukums
LBN 003-19	Būvklīmatoloģija
LBN 231-15	Dzīvojamā un publiskā ēku apkure un ventilācija
LBN 202-15	Būvprojekta saturs un noformēšana

#### PROJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI

Objekta nosaukums	Ārā gaisa aprēķina temperatūra	Siltuma patēriņš, kW			Aprēķina temperatūra apkures sistēmai °C	
		Apkure 1.Ēkai	Apkure 2.Ēkai	Ventilācijas sistēma	T1	T2
Viļķenes kultūras nams, Dārza iela 1, Viļķene	Min. -21.20 Max. +27	48.3	17.9	21.50	80	60

<div>Ģenerālprojektētājs:</div> <div><div>SIA "CAMPAIGN" Rīga, Lāčplēša iela 21-8, LV-1011 sia.campaign@gmail.com</div></div>				<div>Būvniecības ierosinātais/Pasūtītājs:</div> <div>Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads; LV-4001</div>				
				<div>Būvprojekta nosaukums un adrese:</div> <div><b>Apliecinājuma karte Viļķenes kultūras nama apkures sistēmas atjaunošanai</b> Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050</div>				
<div>Amata nosaukums</div> <div>Vārds, Uzvārds</div> <div>Paraksts</div> <div>Datums</div>				<div>Rasējums:</div> <div><b>Vispārīgie rādītāji</b></div>				
<div>BPDV:</div> <div>Jolants Matusevičs</div> <div></div> <div>07.12.2020</div>				<div>Stadija</div>	<div>Projekta sadāļa</div>	<div>Rasējuma marka</div>	<div>Mērogs</div>	<div>Arhīva reģistrācijas Nr.</div>
<div>Izstrādāja:</div> <div>Arvalds Strods</div> <div></div> <div>07.12.2020</div>				<div>AK</div>	<div>SM</div>	<div>SM-1</div>	<div>B.M</div>	<div>SM-2020/25</div>